



СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ ВНИИМС

В. Н. Яншин

» *май* 2005 г.

Весы платформенные ВТ	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>29564-05</u>
--------------------------	---

Выпускаются по технической документации фирмы «Bizerba», Германия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы платформенные ВТ предназначены для статического взвешивания грузов в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, торговли и других областях хозяйственной деятельности.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительных тензорезисторных датчиков, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза в аналоговый или дискретный цифровой электрический сигнал, изменяющийся пропорционально его массе. Далее электрический сигнал поступает на вход электронного весоизмерительного прибора, который обрабатывает измерительную информацию и выводит ее на встроенный весоизмерительный цветной дисплей, а также передачи этой информации через интерфейс V24/RS 232 или RS 422, или TTY внешнему электронному оборудованию. Питание весоизмерительных тензорезисторных датчиков осуществляется от весоизмерительного прибора.

Весы снабжены устройствами автоматической и полуавтоматической установки нуля, автоматического слежения за нулем, автоматического изменения цены поверочного деления и дискретности отсчета, вывода на табло информации о сбоях в работе весов.

Весы построены на одной конструктивной основе и состоят из весоизмерительного прибора, к которому подсоединено с помощью электрического кабеля шестипроводной линией связи одно грузоприемное устройство. Грузоприемное устройство выполнено в виде грузоприемной платформы, опирающейся на один или два, или четыре аналоговых или дискретных весоизмерительных тензорезисторных датчика.

Весоизмерительный прибор выполнен в отдельном корпусе и состоит из стабилизированного источника питания, усилителя электрических сигналов весоизмерительных тензорезисторных датчиков, аналого-цифрового преобразователя, процессора, программируемого ПЗУ, для хранения параметров конфигурации весоизмерительного прибора, настройки и другой служебной информации, записываемых в энергонезависимую электронную память весов.

Весы могут работать в следующих режимах:

- обычного взвешивания;
- выборки массы тары;
- взвешивания грузов нарастающим итогом;
- вычисление массы нетто при взвешивании товара в таре, значение которой было введено с клавиатуры или иным методом ввода значения массы тары в электронную память весов;
- счетных весов.

Весоизмерительный прибор может работать с различными грузоприемными устройствами, отличающиеся наибольшим пределом взвешивания (НПВ), ценой поверочного деления, числом поверочных интервалов, количеством весоизмерительных датчиков и габаритными размерами грузоприемной платформы.

К весоизмерительному прибору могут быть подключены следующие грузоприемные устройства:

- типа «20», «150», «350», содержащими весоизмерительный датчик ВВ 15, с НПВ 3/6, 3/6/15, 6, 6/15, 6/15/30, 12, 15, 15/30, 15/30/60, 30, 30/60, 30/60/150, 60, 60/150, 60/150/300, 120, 150 и 150/300 кг, с ценой поверочного деления (е) 1, 1/2, 1/2/5, 2, 2/5, 2/5/10, 5, 5/10, 5/10/20, 10, 10/20, 10/20/50, 20, 20/50, 20/50/100, 50 и 50/100 г, массой грузоприемного устройства 7 и 15 кг, габаритными размерами 260x335 и 400x500 мм;

- типа «20 VE-S», «50 VE-D», «50 VE-S», «150 VE-S», «200 VE-S», «400 VE-S», содержащими весоизмерительный датчик (два датчика) РС6-20 кг или РС6-50 кг, или РС6-100 кг, или РС6-200 кг, или ВЛ 100 кг, или ВЛ 200 кг, или ВЛ 400 кг, с НПВ 3, 6, 15, 30, 60, 150 и 300 кг, с ценой поверочного деления (е) 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 г, массой грузоприемного устройства 8,5, 27 и 28 кг, габаритными размерами 260x335, 400x500 и 600x800 мм;

- типа «150 VE-S-F», содержащими весоизмерительный датчик ВЛ 100 или РС6-100 кг, с НПВ 30 и 60 кг, с ценой поверочного деления (е) 10, 20 г, массой грузоприемного устройства 70 кг, габаритными размерами 590x650x1215 мм;

- типа «200 VE-S-F», содержащими весоизмерительный датчик ВЛ 200 или РС6-200 кг, с НПВ 60 и 150 кг, с ценой поверочного деления (е) 20, 50 г, массой грузоприемного устройства 70 кг, габаритными размерами 590x650x1215 мм;

- типа «200 VE-K», содержащими весоизмерительный датчик ВЛ 200 F, с НПВ 150 кг, с ценой поверочного деления (е) 50 г, массой грузоприемного устройства 18 кг, габаритными размерами 290x440 мм;

- типа «600 VE-P», «3000 VE-P», содержащими весоизмерительный датчик НЛС 3В, с НПВ 600, 1500 и 3000 кг, с ценой поверочного деления (е) 200, 500 и 1000 г, массой грузоприемного устройства 52 кг, габаритными размерами 840x1300 мм;

- типа «750 VE-ED», «750 VE-FK», содержащими весоизмерительный датчик Z6FC3 или Z6FC3M, с НПВ 150, 300, 300/600, 600 кг, с ценой поверочного деления (е) 50, 100, 100/200, 200 г, массой грузоприемного устройства около 37, 98 и 115 кг, габаритными размерами 600x800, 800x800 и 800x1000 мм;

- типа «800 VE», содержащими весоизмерительный датчик Z6FC3, с НПВ 30, 60, 150, 300, 600 кг, с ценой поверочного деления (е) 10, 20, 50, 100, 200 г, массой грузоприемного устройства 43, 51 и 60 кг, габаритными размерами 600x800, 800x800 и 800x1000 мм;

- типа «2000 VE», «2000 VE-D», «2000 VE-M», «2000 VE-L», «2000 VE-ED», «2000 VE-L_{DIGIT}», содержащими весоизмерительный датчик BR 500 или НЛС С3, или НЛС С3М или НЛС 3В, или WS 500, с НПВ 300, 300/600, 300/600/1500, 600, 600/1500, 1200 и 1500 кг, с ценой поверочного деления (е) 100, 100/200, 100/200/500, 200, 200/500, 500 г, массой грузоприемного устройства 85, 101, 147, 170, 173 и около 200 кг, габаритными размерами 1000x1000, 1000x1250, 1250x1500, 1500x1500 и 1500x2000 мм;

- типа «4000 VE», «4000 VE-M», «4000 VE-L», «4000 VE-D», «4000 VE-ED», «4000 VE-L_{DIGIT}», содержащими весоизмерительный датчик BR 1000 или НЛС С3, или НЛС С3М, или НЛС 3В, или WS 1500, с НПВ 600 600/1500, 1200, 1500, 1500/3000 и 3000 кг, с ценой поверочного деления (е) 200, 200/500, 200/500/1000, 500, 500/1000 и 1000 г, массой грузоприемного устройства 85, 101, 147, 173 и около 200 кг, габаритными размерами 1000x1000, 1000x1250, 1250x1500, 1500x1500 и 1500x2000 мм;

- типа «7500 VE», содержащими весоизмерительный датчик BR 2500, с НПВ 1500, 1500/3000, 3000, 3000/6000 и 6000 кг, с ценой поверочного деления (е) 500, 500/1000, 1000, 1000/2000 и 2000 г, массой грузоприемного устройства 264, 313, 432 кг, габаритными размерами 1250x1500 и 1500x1500, 2000x1500 мм;

- типа «20000 VE», содержащими весоизмерительный датчик BR 5000, с НПВ 3000, 3000/6000, 6000, 6000/15000, 12000 и 15000 кг, с ценой поверочного деления (е) 1000, 1000/2000, 2000, 2000/5000 и 5000 г, массой грузоприемного устройства 484, 657, 810, 862, 985, 1046 кг, габаритными размерами 1500x1500, 2000x1500, 2500x1500 и 3000x1500 мм.

Модификации весов могут иметь обозначения «ВТ/х», где «х» принимает обозначения приведенных выше грузоприемных устройств.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 3, 3/6, 3/6/15, 6, 6/15, 6/15/30, 12, 15, 15/30, 15/30/60, 30, 30/60, 30/60/150, 60, 60/150, 60/150/300, 120, 150, 150/300, 300, 600, 1500, 1500/3000, 3000, 3000/6000, 6000, 6000/15000, 12000 и 15000
- 2 Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г 1, 1/2, 1/2/5, 2, 2/5, 2/5/10, 5, 5/10, 5/10/20, 10, 10/20, 10/20/50, 20, 20/50, 20/50/100, 50, 50/100, 100, 100/200, 100/200/500, 200, 200/500, 200/500/1000, 500, 500/1000, 1000, 1000/2000, 2000, 2000/5000 и 5000
- 3 Наименьший предел взвешивания (НмПВ), в единицах цены поверочного деления (e) 20e
- 4 Число поверочных делений 3000, 3000/3000, 3000/3000/3000 и 6000
- 5 Пределы допускаемой погрешности взвешивания и определения массы нетто в режиме выборки массы тары при первичной поверке (в эксплуатации), в единицах цены поверочного деления (e):
- от НмПВ до 500e вкл. $\pm 0,5e (\pm 1,0e)$
 - св. 500e до 2000e вкл. $\pm 1,0e (\pm 2,0e)$
 - св. 2000e $\pm 1,5e (\pm 3,0e)$
- 6 Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль, в единицах цены поверочного деления (e) $\pm 0,25e$
- 7 Порог чувствительности, , в единицах цены поверочного деления (e) 1,4e
- 8 Диапазон выборки массы тары, % от НПВ 0...100
- 9 Пределы допускаемой погрешности определения массы нетто в режиме ввода значений массы тары с клавиатуры и других видов задания массы тары не нормируется и зависит от погрешностей определения массы тары и массы брутто.
- 10 Класс точности весов по ГОСТ 29329 средний, III
- 11 Класс точности весов по МР МОЗМ N 76 III
- 12 Время готовности не более, мин 1
- 13 Длина шестипроводной линии связи (при поперечном сечении одиночного провода кабеля линии связи $0,6 \text{ мм}^2$), м не более 300
- 14 Диапазон рабочих температур, °C минус 10 - плюс 40
- 15 Электрическое питание:
- от сети переменного тока:
 - напряжение, В 110 – 230, $^{+6\%}$ $_{-10\%}$
 - частота, Гц 50...60
 - от автономного источника постоянного тока:
 - напряжение, В 24 $^{+10\%}$ $_{-15\%}$
- 16 Значение вероятности безотказной работы за 2000 ч 0,95

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится способом фотолитографии на маркировочную табличку, закрепленную на корпусе весоизмерительного прибора и корпусе грузоприемного устройства весов, и типографским методом на эксплуатационные документы.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Грузоприемное устройство	1 шт.	
Весоизмерительный прибор	1 шт.	
Кабель, соединяющий весоизмерительный прибор с грузоприемным устройством	1 шт.	
Эксплуатационная документация	1 экз.	

ПОВЕРКА

Поверка весов осуществляется по ГОСТ 8.453 «Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки».
Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы «Bizerba», Германия.
ГОСТ 29329-92. «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования».
МР МОЗМ № 76 «Неавтоматические весоизмерительные приборы».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип весов платформенных ВТ утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме

ИЗГОТОВИТЕЛЬ фирма "Bizerba", Германия, Wilhelm-Krautstr. 65, 72336 Balingen, Bundesrepublik Deutschland, Tel. Nr. +49 7433120.

Руководитель отдела законодательной метрологии «BIZERBA», Германия.

Г. Бирманн

